

## MŠ Hořany – rekonstrukce

### **Identifikační údaje veřejného zadavatele:**

**Obec Stonava**  
Stonava 730, 735 34  
IČ : 00267658

### **Zástupce zadavatele: D.P.R. Management s.r.o.**

**Renáta Klodová**  
Tel. 774 484 201, e-mail: [klodova@dprm.cz](mailto:klodova@dprm.cz)

## **Vysvětlení č. 1 k zadávací dokumentaci**

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce. Vysvětlení je zveřejněno na profilu zadavatele: <https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/00297658>

### **Přesný dotaz uchazeče:**

Ve slepém rozpočtu se nachází položka číslo 99. Tato položka nemá žádný popis, prosím o jeho doplnění.

### **Odpověď zadavatele:**

*Položka doplněna v poznámce*

### **Přesný dotaz uchazeče:**

V projektové dokumentaci jsou navrženy různé druhy podhledů - (SDK1 - sádrokartonový podhled z SDK desek, PO1 - minerální kazetový podhled atd). Ve výkazu výměr se nachází pro tyto různé druhy podhledů pouze položky s číslem 91,92. Prosím o doplnění položek i pro ostatní druhy použitých materiálů podhledů. Jedná se o zcela odlišné technologie ( montáže, materiálů ) a jejich cenu není možno zohlednit ve dvou položkách (dodávka + montáž). Ke každému druhu podhledu je potřeba zvolit samostatnou položku s adekvátním popisem materiálu a náročnosti montáže pro daný druh podhledu.

### **Odpověď zadavatele:**

*Položky doplněny do dílu 763 konstrukce truhlářské – položky č. 205-207.*

### **Přesný dotaz uchazeče:**

Prosím o vypuštění položky z výkazu výměr 2. etapy položka číslo 44. "Lajnování venkovního litého pryžového povrchu...." Dodavatel povrchu hřiště dodává povrch již

s barevným řešením k lajnování elastickým lakem nedojde. Lajnování by nemělo dlouhou životnost

**Odpověď zadavatele:**

*Položka nebude vypuštěna, zadavatel trvá na zvýraznění účelnosti hřiště.*

**Přesný dotaz uchazeče:**

prosím o revizi výkazu výměr 1. etapy na zakázku:" MŠ - Hořany - rekonstrukce". Projektová dokumentace obsahuje osazení a dodání obložkových zárubní s označením T/10 - T/13 celkem 14 kusů. Výkaz výměr tyto položky neobsahuje, prosím jejich doplnění.

**Odpověď zadavatele:**

*Položky doplněny do dílu 763 konstrukce truhlářské – položky č. 200-204.*

*Informace zadavatele:*

<b>1. Termín a místo plnění veřejné zakázky, prohlídka místa plnění</b>
---

1. etapa

Předpokládané zahájení: ČERVEN/2022

Termín dokončení: do 100 prac. dnů od předání staveniště

*V článku 7. je písmářská chyba správně má být uvedeno:*

**1. etapa**

**Předpokládané zahájení: ČERVEN/2023**

Termín dokončení: do 100 prac. dnů od předání staveniště

Zadavatel upozorňuje, že předpokládaný termín zahájení plnění je orientační a je závislý na průběhu zadávacího řízení.

*Termín Lhůty pro podání nabídky končí dne **08.11.2022 v 13:00 hod.***

Přílohou vysvětlení č. 1 je aktualizovaný výkaz výměr

Za zadavatele

Renáta Klodová

D.P.R. Management s.r.o.