

Domov pro seniory Jakartovice – stavební část

Identifikační údaje veřejného zadavatele:

Obec Jakartovice

Jakartovice 89, 747 53

IČ: 00300187

Zástupce zadavatele: D.P.R. Management s.r.o.

Renáta Klodová

Tel. 774 484 201, e-mail: klodova@dprm.cz

Vysvětlení č. 2 k zadávací dokumentaci

Výše uvedený zadavatel Vám sděluje následující vysvětlení k zadávacím podmínkám vztahující se k veřejné zakázce.

Přesný dotaz uchazeče:

Dotaz č. 4

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Domov pro seniory Jakartovice - stavební část" je zveřejněn pouze krycí list výpisu prvků, žádáme tímto doplnění zadávací dokumentace o kompletní výpis prvků.

Jako součást zadávací dokumentace jsou zveřejněny slepé rozpočty pro stavbu 662205B Jakartovice.

Domov pro seniory a Šň059 Demolice objektu č.p. 100, stodoly a okolních ploch, bude tedy ve smlouvě o dílo čl. III. Cena za dílo součet obou těchto rozpočtů?

Děkuji za odpověď.

Odpověď zadavatele:

Kompletní výpis prvků je součástí zveřejněné dokumentace – D1.1,2-arch a konstr část (výpis vnitřních vyplní otvoru, výpis oken, žaluzií, parapetu, zámečnick Z1,Z2,Z3,Z4,Z5,Z6

Ve smlouvě o dílo bude cena celková – součet rozpočtů.

Přesný dotaz uchazeče:

Dotaz č. 5

Dobrý den,

v zadávací dokumentaci veřejné zakázky "Domov pro seniory Jakartovice - stavební část" jsem nenašla výkresovou dokumentaci k objektům 02 - Přípojka vody, 03 - Přípojka splaškové kanalizace a domovní ČOV, 04 - Zpevněné plochy a venkovní úpravy, oplocení, dešťová kanalice a retenční jímky, oprava opěrné zídky, žádám tímto o doplnění zadávací dokumentace.

Odpověď zadavatele:

dokumentace k objektům je obsažena:

02 - Přípojka vody je součástí projektu zdravotníky, v technické zprávě zdravotníky je přípojka podrobně popsána a zakreslena a popsána je ve výkrese situace. Ve výkazu výměr je popis a rozsah uveden na samostatném listu.

03 - Přípojka splaškové kanalizace a domovní ČOV je součástí projektu zdravotníky, v technické zprávě zdravotníky je přípojka kanalizace i ČOV podrobně popsána a zakreslena a popsána je ve výkrese situace a v podélných profílech a ve výkrese ČOV. Ve výkazu výměr je popis a rozsah uveden na samostatném listu.

04 - Zpevněné plochy a venkovní úpravy, oplocení, dešťová kanalice a retenční jímky, oprava opěrné zídky je součástí stavební části projektu, rozsah a popis zpevněných ploch je uveden ve výkrese situace, v technické zprávě, ve skladbách konstrukcí. Ve výkazu výměr je popis a rozsah uveden na samostatných listech.

Přesný dotaz uchazeče:

Dotaz č. 6

Vážený zadavateli,

Ve výpisu prvků chybí výkres „Čistící zóny a rohože textilní“. Žádáme o jeho dodání.

Odpověď zadavatele:

k této položce výkres není vyhotoven, jedná se o 2 ks čistících zón vždy na šířku celé chodby o rozměru cca 2,225 x 2,25 m, které budou položeny u vstupů v chodbách 1.09 a 1.23. Jedná se o hrubé rohože kobercového typu, min. gramáž 2100 g/m². Jsou vyrobeny ze 100 % polypropylenu a zatavené do nepropustného podkladu a olemované hliníkovým rámkem. Položeny budou na keramické dlažbě. Ve výkazu výměr jsou uvedeny v položce 297.

Zadavatel se rozhodl neprodloužit lhůtu pro podání nabídek - vysvětlení je zpřesňujícího charakteru, které nemění zadávací podmínky.

Za zadavatele

Renáta Klodová
D.P.R. Management s.r.o.