

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě

NA BĚLIDLE 7, 702 00 OSTRAVA

VÁŠ DOPIS ZN.: ---
ZE DNE: 16.08.2024, 18.10.2024, 11.11.2024

SPIS. ZNAČKA: S-KHSMS 55209/2024/FM/HOK
ČÍSLO JEDNACÍ: KHSMS 75553/2024/FM/HOK
VYŘIZUJE: Kateřina Briosi
TEL.: 558 418 332
E-MAIL: katerina.briosi@khsova.cz

DATUM: 25.11.2024

Pan
Ing. arch. Ondřej Driják
Mniší 272
742 21 Kopřivnice – Mniší

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 82 odst. 1 a odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), a jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258 /2000 Sb., § 2 a § 18 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 283/2021 Sb.“), posoudila **žádost: pan Ing. arch. Ondřej Driják, IČ 04316223, sídlo Mniší 272, 742 21 Kopřivnice – Mniší, zastupující na základě plné moci ze dne 6. 9. 2024 stavebníka: společnost TERMO Frýdlant nad Ostravicí s.r.o., se sídlem Hamernická 233, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné ohlášení záměru „SO 01 Sauna pro veřejnost“, pozemek parc. č. 977/1, k. ú. Frýdlant nad Ostravicí.**

Po zhodnocení souladu předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě vydává podle § 149 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zákona č. 258/2000 Sb. toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro společné ohlášení záměru „SO 01 Sauna pro veřejnost“, pozemek parc. č. 977/1, k. ú. Frýdlant nad Ostravicí,

s o u h l a s í .

Odůvodnění:

Na základě žádosti: pan Ing. arch. Ondřej Driják, IČ 04316223, sídlo Mniší 272, 742 21 Kopřivnice – Mniší, zastupující na základě plné moci ze dne 6. 9. 2024 stavebníka: společnost TERMO Frýdlant nad Ostravicí s.r.o., se sídlem Hamernická 233, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci pro společné ohlášení záměru „SO 01 Sauna pro veřejnost“, pozemek parc. č. 977/1, k. ú. Frýdlant nad Ostravicí, posoudila Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě jako dotčený správní úřad soulad předložených podkladů s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Předložená projektová dokumentace (zpracovatel dokumentace: Ing. arch. Ondřej Driják a Ing. Roman Katler, datum 30. 10. 2024) řeší novostavbu objektu venkovní sauny pro veřejnost v areálu Sportovního a relaxačního centra Kotelna, Hamernická 233, Frýdlant nad Ostravicí, která nahradí stávající objekt venkovní sauny (tento bude zcela odstraněn – demolice tohoto objektu není součástí posuzované projektové dokumentace). Maximální okamžitá kapacita sauny bude 16 osob. V 1.NP objektu je řešen vstupní koridor - chodba vybavená odvětrávanými skříňkami pro uložení osobních věcí návštěvníků a dále umyvadlem s přívodem pitné vody, prohřívárna sauny s elektrickým topidlem zajištěným proti náhodnému dotyku sanujících se osob dřevěnou ohrádkou, 2 ochlazovací sprchy, vnitřní ochlazovací bazének, úklidová místnost s výlevkou s přívodem tekoucí studené a teplé vody,

IČ: 71009167
ID datové schránky: w8pai4f
web: www.khsova.cz

Úřední hodiny:
pondělí, středa 8:00 – 17:00

technická místnost. Dále bude k dispozici venkovní ochlazovna vybavena lehátky. Prohřívárna sauny bude mít podlahu vyspádovanou k podlahovým vpustím, bude větratelná pomocí otvíravého okna a dvou průduchů ve stropě. Žádné dřevěné části uvnitř prohřívárny nebudou impregnovány, napuštěny ani nalakovány, jednotlivé díly sedacích ploch budou vyjímatelné o max. hmotnosti 15 kg. Ochlazovací bazén je navržen nerezový s přívodem vody ke dnu bazénku a odtokem vody z úrovně hladiny přes skimer do kanalizace a s možností vypouštění bazénku z jeho nejnižšího místa. Bazén bude provozován bez recirkulace s trvalým průtokem vody po dobu provozu, denně po provozu bude vypouštěn, čištěn a dezinfikován. Jako plnicí a ředicí voda bude využívána voda ze stávající kontrolované studny pro bazény v areálu, dále bude možnost připojení bazénu také na vodu pitnou z veřejného vodovodního řádu s tím, že budou přijata taková technická opatření, aby nemohlo dojít k ovlivnění kvality pitné vody v rozvodech z veřejného vodovodu vodou ze studny – řešeny budou dva zcela samostatné nepropojené přívody vody. Na přívodech vody budou osazeny vodoměry, voda bude procházet pískovou filtrací a následně bude zajištěna její dezinfekce vody pomocí pomalu rozpustných tablet na úpravu bazénové vody vkládaných do přívodního potrubí. Tato technologie bude umístěna v 1.PP technické místnosti, kde bude instalováno také umyvadlo s přívodem pitné vody. Zázemí pro návštěvníky (šatny, očístné sprchy, WC, odpočívárna) bude k dispozici stávající v navazujícím objektu relaxačního centra. Dále bude možno využít stávající WC a venkovní sprchy ve venkovním prostoru navazujícím na nový objekt sauny.

Větrání je zajištěno u všech řešených místností, a to buď přirozené otvíravými okny bezpečně ovladatelnými z úrovně podlahy nebo v případě úklidové místnosti a 1.PP technické místnosti nuceně podtlakově, pomocí ventilátorů s vyústěním na fasádu či nad střechu objektu, s náhradou odsávaného vzduchu dveřními mřížkami či podlahovými mřížkami. Vytápění objektu je navrženo podlahové elektrické, zásobování pitnou vodou a likvidace odpadních řešeno areálovými rozvody napojením na veřejné řady města. V řešeném objektu nebude zřízeno žádné trvalé pracovní místo.

Předložená projektová dokumentace stavby odpovídá požadavkům zákona č. 258/2000 Sb. a souvisejících předpisů.

Mgr. Adam Volný
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě

Rozdělovník:

1x adresát, 2 strany (DS)