



LEGENDA:

- LED PÁSEK 14 W / m, V SILIKONU, IP 67, DC 24V, š = 10 mm, 1463lm/m + VESTAVNÝ AI PROFIL VČETNĚ MLEČNÉHO DIFUZORU
- SKŘÍŇKA PRO ZDROJ ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE S VÍČKEM, ROZMĚRY 311 x 202 x 87 mm , ZAPUSTNÁ DO BETONU + NAPÁJECÍ ZDROJ 100 W
- ELEKTROINSTALAČNÍ KRABICE ODOLNÁ PROTI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM (d x š) 93 mm x 93 mm, IP68, VČETNĚ SVORKOVNICE VEL.4 A ZALÉVACÍ HMOTY

POPIS:

V PODEZDÍVCE PŘÍSTŘEŠKU PRO SPORTOVCE BUDE INSTALOVÁN LED PÁSEK S VÝKONEM 14W / m. LED PÁSEK UPEVNIT DO AI PROFILU S MLEČNÝM KRYTEM. PROFIL S LED PÁSKEM ZAPUSTIT DO PODEZÍVKY. NAPÁJENÍ LED PÁSKŮ BUDE Z NAPÁJECÍCH ZDROJŮ UMÍSTĚNÝCH VE SKŘÍŇKÁCH ZAPUŠTĚNÝCH V PODEZDÍVCE. LED PÁSKY NAPOJIT, TAK ABY KONEC LED PÁSKU BYL VE VZDÁLENOSTI max 5m OD PŘÍSLUŠNÉHO ZDROJE. LED PÁSKY BUDOU NAPOJENY NA OKRUH VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ (VO) ZE STÁVAJÍCÍHO PŘEMÍSTĚNÉHO ROZVÁDĚČE VO. LED PÁSKY BUDOU OVLÁDÁNY SOUČASNĚ SE SVÍTIDLY VO.

KABELY V PODEZDÍVCE BUDOU VEDENY V CHRÁNIČKÁCH DO BETONU.

POZNÁMKA

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 1/N/PE AC 230 V/TN-S - PŘÍVOD KE ZDROJI PRO LED
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: ZÁKLADNÍ OCHRANA: KRYTÍM, IZOLACÍ

OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

VNĚJŠÍ VLIVY: VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Revize	c	Datum	Podpis	Text		c
	b					b
	a					a
TENTO VÝKRES JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY TRÍNECKÁ PROJEKCE, a.s. NESMÍ BÝT KOPÍROVÁN A POSKYTNUT TŘETÍM OSOBÁM BEZ SOUHLASU FIRMY TP, a.s.						
Zpracoval		Kontroloval		Schválil	TRÍNECKÁ PROJEKCE, a.s. Třinec - Kanada Míru 274, PSČ 73961 tel. 558 384 111 info@tp.trz.cz	
Objednatel	Obecní úřad Vělopolí				Datum	04/2025
Místo stavby	Vělopolí - Obecní park				Stupeň	DVZ
Úprava parku ve Vělopolí D. Dokumentace objektu D3. Elektro část					Měřítko	1:50
					Číslo zakázky	66806357
					Číslo seznamu	TP-S-101-25
Situační schéma osvětlení přístřešku pro sportovce					Číslo archivní	Poř. č.
					TP-3-212-25	09