








ÚZEMÍ  
POVRCH ÚZEMÍ  
VZDÁLENOST ŠACHET  
NÁZVY ŠACHET



PODÉLNÝ PROFIL STOKY "A-3"

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100



KÓTA TERÉNU

HLoubKA VÝKOPU

KÓTA DNA POTRUBÍ


KÓTA TERÉNU

STANIČENÍ [km],[m]

SKLON [promile] – DÉLKA [m]	8.00 – 105.00
DN [mm] – MATERIÁL – DÉLKA [m]	250 – PP – 105.00
KAPACITA [l/s] – RYCHLOST [m/s] (dle: Colebrook)	81.61 – 1.66


PODÉLNÝ PROFIL STOKY "A-4"

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100




PODÉLNÝ PROFIL STOKY "A-5"

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100




PODÉLNÝ PROFIL STOKY "A-6"

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100




PODÉLNÝ PROFIL STOKY "A-7"

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100



PODÉLNÝ PROFIL STOKY "A-8"

MĚŘÍTKO 1:1000 / 1:100



UPOZORNĚNÍ:

PODZEMNÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ !!!  
Před zahájením vlastních prací musí stavebník zajistit vytvoření správcem sítí  
a jejich označení na místě dle platných předpisů.

Zakreslení kanalizačních odbočení je provedeno na základě průřezu v terénu.  
Jejich přesnou polohu je však nutno před samotnou výstavbou zaktualizovat, popřípadě  
přizpůsobit návrhu či nově zjištěnému stavu soukromé části kanalizační přípojky.

ZMĚNA VÝKRESU :

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 Dokumentace stavebních nebo inženýrských objektů

<b>KONEKO</b>		<b>709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8</b>	
Investor :		Hlavní inženýr projektu :	
Akce :		Zodp. projektant :	
Objekt :		Kontrola :	
Zakázkové číslo :		Číslo přílohy :	
Archivní číslo :		Měřítko :	
		TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠIM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BYT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIOVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBAM NEBO FIRMAM	