



PROUDOVÁ SOUSTAVA : 3NPE AC 50Hz 400V / TN-C
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.3 :
OCHRANA ZÁKLADNÍ PŘED DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ : - IZOLACI
- PŘEPÁŽKAMI A KRYTY
OCHRANA PŘI PORUŠE PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ :
NORMÁLNÍ - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

ZMĚNA VÝKRESU:				
Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU				
		799 00 OSTRAVA - Vystavní 2224/8 TEL: (+420) 596 633 536 FAX: (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz		
Investor: Obec Hnojník		Hlavní inženýr projektu: Ing. Srgj Gorbunov		
Akce: Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník		Zodp. projektant: Ing. Roman Kaleta		
Objekt: IO 08 PŘÍPOJKA NN PRO ČS1		Výpracoval: Pavel Běťák		
SITUACE PŘÍPOJKY PRO ČS1		Kontroloval: Ing. Roman Kaleta		
Zakázkové číslo: 3317/DPS-2019	Číslo přílohy: D.1.8.b.1	Stupeň: DPS	Datum: 11/2019	
Archivní číslo: 3317_01	Měřítko: -			
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM. NESMÍ BYT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM				