

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Ing. Jan Havlíček
Na Františkově 12
710 00 Ostrava-Slezská Ostrava

Značka: 9773/V002109/2017/TE

Ostrava, dne: 20.1.2017

Věc: ZŠ Školní 246, zahradní objekt v atriu - pozemek parc. č. 2/1, k.ú. Petřvald u Karviné
Stanovisko pro územní a stavební řízení

K existenci inženýrských sítí, resp. ke stavebnímu záměru jsme vydali stanovisko dne 22.11.2016 pod zn.: 9773/V025838/2016/AUTOMAT.

Dále jsme pro výše uvedenou stavbu vydali sdělení dne 4.1.2017 pod zn.: 9773/V027625/2016/TE.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší novostavbu přístřešku, úpravu komunikací a zpevněných ploch v atriu budovy základní školy a doplnění hracích prvků a městského mobiliáře.

Pěší komunikace budou provedeny z betonové zámkové dlažby v celkové tloušťce 350 mm. Zpevněné plochy mezi chodníky a hracími plochami budou provedeny z žulové dlažby v celkové tloušťce 330 mm.

Hospodaření s dešťovou vodou se nemění. Dešťové vody ze střechy nového objektu i ze zpevněných ploch a komunikací budou vsakovány do přilehlého terénu.

Nové zpevněné plochy jsou částečně umístěny nad stávající jednotnou kanalizací DN 300 BE, která je v majetku SmVaK Ostrava a.s.

Umístění zpevněných ploch nad stávající jednotnou kanalizací DN 300 BE je řešeno Dohodou o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 1866/D/KA/2017.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby na pozemku parc. č. 2/1, k.ú. Petřvald u Karviné **dojde ke střetu** s vodohospodářským zařízením v majetku SmVaK Ostrava a.s., a to **s jednotnou kanalizací DN 300 BE** – viz mapová příloha. Požadujeme respektovat toto zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací **požádat o vytyčení** zařízení SmVaK Ostrava a.s. Vytyčení provede na základě objednávky středisko kanalizačních sítí Havířov, tel. č.: 596 831 023. V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

S výše uvedenou stavbou dle předložených podkladů souhlasíme za níže uvedených podmínek

Podmínky týkající se umístění a realizace stavby:


Při provádění prací, jimiž mohou být dotčena zařízení v majetku SmVaK Ostrava a.s., je stavebník povinen učinit veškerá opatření tak, aby nedošlo k poškození tohoto zařízení a splnit následující podmínky:

- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen **zabezpečit vytyčení** zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- **Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m** od okraje potrubí budou prováděny **ručním výkopem** se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.

- Přístřešek, mobiliář, hrací prvky a výsadbu trvalých porostů (stromy, keře) požadujeme na základě vytyčení umístit mimo ochranné pásmo kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - **1,5 m.**
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň **minimální krytí** kanalizačního potrubí **v souladu s ČSN 73 6005.**
- **Veškeré kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.**
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (**tel. 800 292 300**).
- Geodetické zaměření stavby v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv doporučujeme předat našemu oddělení GIS na e-mailovou adresu gis@smvak.cz.

Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 22


Ing. Lumír Pavelek
vedoucí technického odboru

Přílohy:

- Orientační zakreslení zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.
- Faktura za poskytnuté služby
- Projektová dokumentace

