



Vnější ochrana před bleskem se Řeší demontáží a opětovnou montáží na stejné místa.

Před započítím samotné demontáže vnější ochrany proti blesku, bude provedena fotodokumentace veškerých částí stávajícího stavu, která bude následně předena s opětovně namontovanou vnější ochranou proti blesku pro případ porovnávání stavu.

Demontáž bude provede až po okraj okapů, kde bude stávající ocelové lano uřezáno s dostatečnou rezervou pro napojení na nový drát AIMgSi 8.

Nové jímací vedení pomocí drátu AIMgSi 8 bude napojeno na stávající svody pomocí 2 ks spojovacích svorek (SS).

Jímací vedení na hřebenu bude uchyceno pomocí podpěr PV15d nebo PV23. Při použití podpěr PV23 budou použity střešní samořezné šrouby s EPDM podložkou a další gumovou podložkou pod tuto podpěru, aby se zamezilo protekání vody skrze šroub.

V rámci opravy střešní krytiny a půdního prostoru bude veškerá kabeláž na půdě ochráněna před poškozením pomocí ochranných trubek, žlabů nebo železných profilů

Tato dokumentace je určena pro vydání povolení ke stavbě a k provádění stavby. Nejedná se o dílenskou dokumentaci. Projektant nese odpovědnost při použití na jiný, než uvedený účel. Při jakémkoliv nesouladu projektu se skutečností nutno konzultovat s projektantem.			
INVESTOR/CLIENT: ALBRECHTOVA STŘEDNÍ ŠKOLA, ČESKÝ TĚŠÍN, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Tyršova 611, 737 01 Český Těšín			
GENERALNÍ PROJEKTANT/GENERAL DESIGNER: STAV MORAVA spol. s r.o Jirská 570/30, Ostrava 1, 702 00 IČ: 479 77 655			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT/AUTHORIZED DESIGNER: ING. PAVEL KRUPÍČKA		HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU/CHIEF PROJECT ENGINEER: ING. TOMÁŠ ŠAFRANEC TEL: (+420 755 024 774)	
		KRESLIL/DESIGNER: MICHAL ZUBALÍK	
MÍSTO AKCE/REGION: Tyršova 611, 737 01 Český Těšín p.č. 1328/1, K. Ú. Český Těšín [623164]		STUPEŇ PD/LEVEL: DPS	
AKCE/PROJECT: VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY NA ALBRECHTOVĚ STŘEDNÍ ŠKOLE ČESKÝ TĚŠÍN		DATUM/DATE: 03/2021	
		FORMÁT VÝKRESU/FORMAT: 420 : 841	
STAV/OBJEKT/BUILD. OBJECT: SO 01 BUDOVA STŘEDNÍ ŠKOLY		MĚŘÍTKO/SCALE: 1 : 200	
VÝKRES/DRAWING: VNĚJŠÍ OCHRANA PROTI BLESKU		ČÁST DOKUM./PART: D.14.1	Č. VÝKR./NUMBER: 101