

LEGENDA PBŘ

— · — · — ·	hranice PÚ
N 1.01-II.	označení PÚ – stupeň požární bezpečnosti
←	směr úniku osob
▲	PHP min. 27A
(A)	chráněná úniková cesta "A"
(H)	vnitřní odběrní místo D25 s tvarově stálou hadicí délky 30m
(NÚ)	nouzový uzávěr dle ČSN EN 179, neuzamykatelný uzávěr, v případě blokace dveří z bep. důvodů viz. bod 2.3.3 PBŘ a čl. 13.1.1 ČSN 73 0810
⊗	nouzové osvětlení únikových cest
☒	autonomní hlásič požáru dle ČSN EN 14604
①	dveře s požární odolností EI30-C/DP3

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m ²	OBVOD m	PODLAHA POVRCH/SKLADBA	STROPY	STROPY
S01	Chodba	10,1	20,56	Ker. dl. A3	Šo	Šo
S02	Chodba	3,6	8,56	Ker. dl. A3	Šo	Šo
S03	Wc	4,56	8,2	Ker. dl. A3	Šo,KO	Šo
S04	Technická místnost	6	10,55	Stávající	Šo	Šo
S05	Technická místnost	12,87	15,9	Stávající	Šo	Šo
S06	Šatna dětí	14,3	15,2	Ker. dl. A3	Šo	Šo
S07	Šatna učitelky	6,8	10,6	Ker. dl. A3	Šo	Šo
S08	Sklad	6,45	10,3	Stávající	Šo	Šo
S09	Sklad	12,9	16,3	Stávající	Šo	Šo
S10	Sklad	3,4	8,4	Stávající	Šo	Šo
S11	Sklad	12,9	14,5	Stávající	Šo	Šo
S12	Chodba	4,34	9,83	Stávající	Šo	Šo
S13	Sklad	10,75	13,26	Stávající	Šo	Šo

Název stavby:	MŠ Hořany – rekonstrukce
Místo stavby:	k. ú. Stonava; parc. č. 847 Stonava 1014, 735 34 Stonava
Investor:	Obec Stonava; IČO: 00297658 Stonava 730, 725 34 Stonava
Datum:	04/2022
Formát:	1:100 – A4
Stupeň PD:	stavební povolení
Autorizace:	Ing. Barbora Hrdinová, ČKAIT: 1104417
Vypracovala:	Ing. Barbora Hrdinová pbr.hrdinova@gmail.com +420 731 738 862
Název:	PŮDORYS 1.PP Požárně bezpečnostní řešení
Výkres číslo:	01

