PLASTOVÉ VÝROBKY

ODK.	NORMA TYP VÝKRES	SCHEMA–ROZMĚR–POPIS	1.PP	1.NP	2.NP	PODKR.	STŘ.	L / P	CELKEM	NÁTĚR	SKLO	JINÉ
P16 / P	Uw ≤ 1,0 W/m²K 	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 700x1800mm OKNO PLASTOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ KŘÍDLO OTEVÍRAVÉ, VENTILAČKA +ŽALUZIE	–	–	2	–	–		2 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU	ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ TROJSKLO 4–12–4–12–4 PLNĚNÉ ARGONEM PRO ZASKLENÍ U≦0,7 W/m2.K, PRO CELÝ VÝROBEK U≦0,9W/m2.K	PĚTIKOMOROVÝ (I VÍCEKOMOROVÝ) RÁM, VYZTUŽENÝ, S VYSOKOU ROHOVOU PEVNOSTÍ SKLÁPĚCÍ KŘÍDLA S ÚPRAVOU PRO MIKROVENTILACI POHLED NA VÝROBKY JE Z INTERIÉRU ZAMĚŘIT NA STAVBĚ KAŽDÝ OTVOR ZVLÁŠŤ
P17 / P	Uw ≤ 1,0 W/m²K 	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1150x1800mm OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ, VPRAVO VENTILAČKA +ŽALUZIE	–	–	1	–	–		1 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU		
P18 / P	Uw ≤ 1,0 W/m²K 	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 1200x1800mm OKNO PLASTOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ KŘÍDLA OTEVÍRAVÉ, VPRAVO VENTILAČKA +ŽALUZIE	–	–	1	–	–		1 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU		
P19 / P	Uw ≤ 1,0 W/m²K 	ROZMĚR STAVEBNÍHO OTVORU 2750x2050mm OKNO PLASTOVÉ VRCHNÍ ČÁST FIX SPODNÍ ČÁST KŘÍDLO SKLOPNÉ – VENTILAČKA	–	–	–	1	–		1 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU		
ST / 1	Uw ≤ 1,0 W/m²K	STŘEŠÍ OKNO 660x1180mm OKNO OTVÍRAVÉ, INTEGROVANÁ VENTILACE +INTERIÉROVÁ ROLETA	–	–	–	6	–		6 KS	BARVA DLE STÁVAJÍCÍHO STAVU		