ZNAČENÍ HMOT

- ZDIVO NOSNÝCH STĚN TL. 300 MM, Z KERAMICKÝCH TVÁRNIC TERMICKÝCH BROUŠENÝCH NA TENKOVRSTVOU MALTU, ZVENKU KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM–IZOLANT–MIN.VATA 200 MM(+na části dornu dřevěná fasáda Rombus)
- ZDIVO NOVÝCH PILÍŘŮ Z CIHEL PLNÝCH P15 NA MALTU M10 OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- ZDIVO NOVÝCH PŘÍČEK TL. 100 A 150 MM, Z PŘÍČKOVEK KERAMICKÝCH NA MALTU M5 OBOUSTRANNĚ HLADKÁ OMÍTKA
- ŽELEZOBETONOVÉ NOSNÉ PILÍŘE, STĚNY, PRŮVLAKY, VĚNCE C25/30 ZDIVO VÝTAHOVÉ ŠACHTY Z BEDNÍCÍCH TVÁRNIC TL. 200 MM, VÝZTUŽ 2xR8 DO KAŽDÉ ŠÁRY +SVISLE á300 MM
- BETON ZÁKLADŮ A PODKLADNÍCH PODLAHOVÝCH MAZANIN
- ŠTĚRKOVÝ PODSYP HUTNĚNÝ
- KERAMICKÉ OBKLADY STĚN
- SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY
- OCELOVÉ PŘEKLADY Z VÁLC. NOSNÍKŮ

PODHLEDY

VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDEN ZEBPOD POD STROP SDK PODHLED TL. 12 MM (vlhké místn.použít hydrofobizovaný SDK)

VNITŘNÍ OMÍTKY

VE VŠECH MÍSTNOSTECH BUDE PROVEDENA NOVÁ HLADKÁ VÁPENNÁ OMÍTKA POD OMÍTKY BUDE NALEPENA A PŘESTĚRKOVÁNA PERLINKA A NA NÍ TEPRVE BUDE PROVEDEN ŠTUK
TÝKÁ SE ZABRÁNÍ VZNIKU VLASOVÝCH TRHLINEK

VNITŘNÍ DVEŘE

BUDOU DŘEVĚNÉ, VYSOKOSTLAKÉ HPL, VYŠŠÍHO STANDARDU, DO OBLOŽKOVÝCH ZÁRUBNÍ, KONVENČNÍ DESIGN A BAREVNÉ DVEŘE BUDE VYBÍRÁN INVESTOREM PŘI STAVBĚ
VŠECHNY DVEŘE OPATŘIT MADLY DLE VYHL. 398/2009 Sb.

OKNA

BUDOU PLASTOVÁ, SEDMIKOMOROVÁ, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM Ug=0.6
BARVA RÁMŮ ŠEDÁ–DLE RAL– BUDE VYBÍRÁNA INVESTOREM PŘI STAVBĚ

VSTUPNÍ DVEŘE

BUDOU HLINÍKOVÉ, S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, S IZOLAČNÍM TROJSKLEM Ug=0.6
BARVA RÁMŮ ŠEDÁ– DLE RAL– BUDE VYBÍRÁNA INVESTOREM PŘI STAVBĚ

OKNA– OTEVÍRATELNOST A OVLADATELNOST

VŠECHNA OKNA BUDOU OTEVÍRATELNÁ A SKLOPNÁ (vždy min. jedno křídlo)
KLIKY VŠECH OKEN BUDOU SNÍŽENÉ, V MAXIMÁLNÍ VÝŠI 1600 MM, TAK, ABY BYLY DOSAŽITELNÉ Z ÚROVNĚ PODLAHY

POVRCHY PODLAH

VINYLOVÉ PVC, S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, S VYTAHOVANÝM SOKLEM (za rám dlk. shora lišta)
DLAŽBY– PROTISKLUZNOST V KOUPELNÁCH, WC, VSTUP – R10, OSTATNÍ MINIMÁLNĚ R9
VÝŠKY STANDARD, KOMBINACE S BARVY A LOŽEJÍ, SDRU, S PODLAHOVÝM (doporučený dle smlouvy)
DLAŽBA U VSTUPU– MRAZUVZDORNÁ, PROTISKLUZNÁ MIN. R10

NADOKENNÍ A NADEDVEŘNÍ PROFILY JSOU ZE SYSTÉMU VÝROBCE KERAMICKÝCH TVÁRNIC, DELŠÍ PŘEKLADY JSOU OCELOVÉ, VÁLCOVANÉ.
V PŘÍČKÁCH PŘEKLADY POR 140 NA STOJATO DL. 1250,1500 (neoznačeno)

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DN125 DO POTRUBÍ
ODTAH PŘES FASÁDU–VŽDY SE SIFONEM Z KOLEN NA KONDENZÁT
VÝMĚNA VZDUCHU 50 m3/hod na mísu nebo pisoár
30 m3/hod na každé umyvadlo

STŘEŠNÍ SVOD PROVEST ZE ZVUKUMĚCNĚNÉHO POTRUBÍ
PVC DN150, OSADIT DO K–FLEXOVÉHO POUZDRA TL. 30 MM
+OBKLIZET PLNÉ KOLEM POTRUBÍ
+OBKLAD 30K KUFREM CCA 150x150 MM NA CELOU VÝŠKU

LEGENDA FASÁD

1. NA ČÁSTI OBVODU, KDE NEBUDE PŘEDSAZENÁ FASÁDA JE FASÁDNÍ OBKLAD BUDE PROVEDENO KONTAKTNÍM ZATEPLENÍM TL.300 MM
   VE SKLADBĚ:
   - KOVÉ OČISTĚNÉ VYROVNANÉ ZDIVO (vyrovnat dusmtakem)
   - ZDROJ.NÁTĚR ASFALTOVÝ DVOJNÁSOBNÝ TL. 15–20 MM
   - PENETRACE+LOKÝLOVÝ SYSTÉMOVÝ
   - ZATEPLENÍ Z MIN. VATY FASÁDNÍ TWSZ/MC TL.300 MM– lepit na rámečky a kotvit 8 kmoždinek na 1 m2– kotvený horní (kotvený přesně přes perlinku !!)
   - PERLINKA DO LEPIDLA +3 VRSTVY
   - PENETRACE
   - TENKÉ STĚRKAT OBKLAD Z KERAMIKY– PASKU TL. 15–20 MM, š. cca 50–150 MM
   - provázání 1,5 až 2 mm, barva –dle pokladu
2. NA SOKLU A ČÁSTECH MEZI A POD OKNY BUDE PROVEDEN FASÁDNÍ OBKLAD Z TENKÉ STĚRKANÉ DRÁŽDICE KONTAKTNÍM ZATEPLENÍM TL.300 MM
   VE SKLADBĚ:
   - KOVÉ OČISTĚNÉ VYROVNANÉ ZDIVO (vyrovnat dusmtakem)
   - ZDROJ.NÁTĚR ASFALTOVÝ DVOJNÁSOBNÝ TL. 15–20 MM
   - PENETRACE+LOKÝLOVÝ SYSTÉMOVÝ
   - ZATEPLENÍ Z MIN. VATY FASÁDNÍ TWSZ/MC TL.300 MM– lepit na rámečky a kotvit 8 kmoždinek na 1 m2– kotvený horní (kotvený přesně přes perlinku !!)
   - PERLINKA DO LEPIDLA +3 VRSTVY
   - PENETRACE
   - TENKÉ STĚRKAT OBKLAD Z KERAMIKY– PASKU TL. 15–20 MM, š. cca 50–150 MM
   - provázání 1,5 až 2 mm, barva –dle pokladu
3. OBKLAD ČÁSTI FASÁDY Z PÁLENÉK ROMBUS KERAMICKÉ KLADENÝCH 10/100 S MEZERAMI 17 MM ZE SEVEROSKÉHO MODŘÍNU NA ROŠTI A NA ZATEPLENÍ FASÁDA JE PROVĚTRÁVANÁ !!
   SKLADBA
   - KLADBA ZDIVO Z TENKÝCH TVÁRNIC
   - VYROVNÁVACÍ ZÁSTĚRKA TAKÉ OMÍTKA TL. 15–20 MM
   - PENETRACE
   - ZATEPLENÍ Z TVRDÉHO FASÁDNÍ MINERÁLNÍ VATY TL. 200 MM (8 kotev/m2– na kontrolní bod, ostyčných se rámečky)
   - LAŤ KOTVIT DO ZDIVA SPEC. OCELOVÝM KOTVÍNÍM TYKNU L á300 MM PŘES ZATEPLENÍ
   - ŠIKMÉ KLADENÉ LATĚ 50/80 –mohou–budeme– dle á 500 mm
   - OPLOŠTĚNÍ PODKLADNÍ FASÁDNÍ PLOŠTINA HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (150 g/m2, UV STABILNÍ)
   - OBKLAD Z PÁLENÉK ROMBUS KERAMICKÉ KLADENÝCH 10/100 S MEZERAMI 17 MM ZE SEVEROSKÉHO MODŘÍNU (horní a spodní hrana kaŽdé pokládky musená být přesně !!)
   (OBKLAD MOŘEN NÁKLAD=2xGIROVÉ OLEJOVÝ NÁTĚR BEZBARVÝ)
4. OBKLAD ČÁSTI FASÁDY Z PÁLENÉK ROMBUS KERAMICKÉ KLADENÝCH 10/100 S MEZERAMI 17 MM ZE SEVEROSKÉHO MODŘÍNU NA ROŠTI BEZ ZATEPLENÍ FASÁDA JE PROVĚTRÁVANÁ !! – NA FASÁDĚ ZAHRADNÍHO SKLADU 1.43
   SKLADBA
   - KLADBA ZDIVO Z TENKÝCH TVÁRNIC
   - VYROVNÁVACÍ ZÁSTĚRKA TAKÉ OMÍTKA TL. 15–20 MM
   - PENETRACE
   - LAŤ KOTVIT DO ZDIVA SPEC. OCELOVÝM KOTVÍNÍM TYKNU L á300 MM
   - ŠIKMÉ KLADENÉ LATĚ 50/80 –mohou–budeme– dle á 500 mm
   - OPLOŠTĚNÍ PODKLADNÍ FASÁDNÍ PLOŠTINA HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE (150 g/m2, UV STABILNÍ)
   - OBKLAD Z PÁLENÉK ROMBUS KERAMICKÉ KLADENÝCH 10/100 S MEZERAMI 17 MM ZE SEVEROSKÉHO MODŘÍNU (horní a spodní hrana kaŽdé pokládky musená být přesně !!)
   (OBKLAD MOŘEN NÁKLAD=2xGIROVÉ OLEJOVÝ NÁTĚR BEZBARVÝ)

ŘEZNÍ ŠACHTA 600x600 MM, VL. 12 M, STĚNY ZE ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ TL. 200 +150 MM, S HYDROIZOLACÍ, DNO 2x1, 150 MM S HYDROIZOLACÍ, PLYNOTĚSNÝ POKLOP 600x600 MM NA ZAOBLENÍ

NK– NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ
ZAŘÍZENÍ AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE
TOTAL STOP
PZ PANIKOVÝ ZÁMEK PODLE ČSN EN 1125 S VODOROVNOU HRAZDOU NA OBOU KŘÍDECH

NK– NOUZOVÉ KOVÁNÍ PODLE ČSN EN 179
(H) DJS– HADICOVÝ SYSTÉM DJS S TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DÉLKY 30m
KŘECHNY VSTUPNÍ DVEŘE DO DOMÁCNOSTI JSOU POŽÁRNÍ TYP EI30DP3–Sm C4 VČETNĚ DVEŘÍ DO POKOJE 1.27

POŽÁRNÍ DVEŘE DO N1.10 A N1.11– EW30 DP3 C4

0.000=ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY 1.NP

NAVRHOVAL ING. ŠKUPÁREK	VYPRACOVAL ING. ŠKUPÁREK	KONTROLOVAL	HIP

INVESTOR OBEC JAKARTOVICE

STAVBA: STAVEBNÍ ÚPRAVY, PŘÍSTAVBA A ZMĚNA UŽÍVÁNÍ OBJEKTU Č.P. 99 NA DOMOV PRO SENIORY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ STAVEB NA POZEMCÍCH ST. 8/1, 8/2, 8/3 V K.Ú. OBCE JAKARTOVICE

SPEC.	
TK	
MĚŘÍTKO	1:75
POČET A4	8
STUPEŇ	DPS
DATUM	02/2021
ZAK.ČÍSLO	01/2020
ARCHIVNÍ ČÍSLO	0120–2
ČÍS. VÝKR.	02–N

OBSAH VÝKRESU: PŮDORYS 1NP–NOVÝ STAV

Ing. MILAN BORTLÍK autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb ČKAIT · 1100354

leden 2022