




VÝPIS MATERIÁLU

POTRUBÍ	m	43,70	PE 100 - 50 x 4,6 mm, SDR 11, PN 10
ELEKTROTVAROVKY - PE PN 10	ks	1	EL. Koleno PE 100, SDR 11, De 50, 90°
		1	Oblouk PE 100, SDR 11, De 50, 60°
		2	EL.Koleno PE 100, SDR 11, De 50, 45°
		1	Oblouk PE 100, SDR 11, De 50, 22°
		1	Oblouk PE 100, SDR 11, De 50, 30°
		1	EL.Redukce PE 100, SDR 11, De 50/32
		1	Přechod PE/PPr - DN 32
		12	Elektrospojka SDR 11 - De 63
TVAROVKY a ARMATURY z var. litiny	ks	1	Navrtávací pás se závitovým napojením 63 / 2" , PN 10
		1	ISO kombinované šoupátko DN 1" s vnějším závitem 2" s přípojevacím závitem 1 1/2" pro ISO tvarovku
		1	ISO napojovací tvarovka 1 1/2" pro De 50
OSTATNÍ		1	Uliční poklop teleskopický + distanční kroužky pro šoupátko
		1	Zemní souprava teleskopická pro kombinované šoupátko krytí potrubí 1,30-1,80
		7	Opěrný betonový blok C 16/20
		43,70	Signalizační fólie PVC - bílá barva
		43,70	Měděný pásek 4 mm
		2+1	Orientační tyče budou umístěny v místech změny trasy v zatravněné ploše + Orientační tabulka bude umístěna na budově IO 03.1

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

				709 00 OSTRAVA - Výstavní 2224/8 TEL:(+420) 596 633 836 FAX:(+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz	
Investor: Obec Hnojník				Hlavní inženýr projektu: 	
Akce: Splasková kanalizace a ČOV v obci Hnojník				Zodp. projektant: 	
Objekt: IO 03.3 Přípojka vody pro ČOV		Název přílohy: Kladečské schéma		Vypracoval: 	
Zakázkové číslo: 3317/DPS-2019		Číslo přílohy: D.1.3.3-b.5		Kontroloval: 	
Archivní číslo: 3317_01		Měřítko: -		Stupeň: DPS Datum: 11/2019	
TENTO VÝKRES A JEHO PŘÍLOHY JSOU NAŠÍM DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM, NESMÍ BÝT BEZ NAŠEHO PŘEDCHOZÍHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU KOPIROVÁNY, ROZMNOŽOVÁNY ANI ZPŘÍSTUPNĚNY JINÝM OSOBÁM NEBO FIRMÁM					