



VÝPIS MATERIÁLŮ

POTŘEBÍ	m	44,55	PVC KG SN 8 - DN 150 160x4,7 SDR 34
		3,20	Nerez DN 50 54 x 2,00, PN 10
		29,60	PE 100 , DN 50- 63x 5,8 SDR 11- PN 10
		1,80	PE 100 , DN 100- 125x 11,4 SDR 11
		2,20	BETON , DN 400- 560x 80
		8,60	PVC KG SN 8 - DN 100 110x3,2 SDR 34
TAROVKY - PVC KG HŘEĐOVÉ - SN 8	ks	8	KOLENO 110/90° (45°) - kolenó bude určeno dle napojení na ner.pot.
		4	KOLENO 160/45°
		1	REDUKCE 160/110
		1	PŘESUVKA 110/110
		3	ZÁTKA VNITRNÍ HŘDLOVÁ DN 150 - viz výpis šachet
TAROVKY - NEREZ PN 10	ks	3	KOLENO 90°
		1	TOČIVÁ PŘÍRUBA DN 50 PN 10 , vč. těsnění a šroubů
ELEKTROVÁROVÁŘE 100 PN 10	ks	3	ELEKTROKOLENO 63/90° - PN 16
		2	ELEKTROKOLENO 63/45° - PN 16
		1	LEMOVÝ NAKRÚŽEK DN 200 , SDR 11-PN 16
		1	TOČIVÁ PŘÍRUBA PP-V DN 200 - PN 16,vč.těsnění, počet otvorů= 8, rozměr šroubů = M20
		3	LEMOVÝ NAKRÚŽEK DN 50 , SDR 11-PN 16
OSTATNÍ		3	TOČIVÁ PŘÍRUBA PP-V DN 50 - PN 16, vč.těsnění, počet otvorů= 4, rozměr šroubů = M 16
		13	OPĚRNÝ BETONOVÝ BLOK C 12/15
		84,95	SIGNALIZAČNÍ FOLIE PVC
		84,95	MĚDĚNÝ PÁSEK 4 MM
		1	SPOJKA FLEX SEAL DN 400- beton/beton SC-580-W
		4	SPOJKA FLEX SEAL DN 100-PVC/PVC SC-120
		2	NEREZOVÁ OBJÍMKÁ Ø 54,9x MM ,šroub M5x20mm + navrtávací nerezová tyč do betonu k uchycení objímky

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY

D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU

 KONEKO		709 00 OSTRAVA - Výtavní 222/8 TEL: (+420) 596 633 836 FAX: (+420) 596 633 689 (+420) 596 664 111 E-MAIL: koneko@koneko.cz	
Investor:	Obec Hnojník	Hlavní inženýr projektu: Ing. Sergej Gorbunov 	
Akce:	Splašková kanalizace a ČOV v obci Hnojník	Zodp. projektant: Ing. Roman Kaleta 	
		Vypracoval: Marcela Lapčíková 	
Objekt:	IO 03.2 Propojovací potrubí	Název přílohy: Kladečské schéma	Kontroloval: Ing. Oldřich Kazaďa 
Zakázkové číslo:	3317/DPS-2019	Číslo přílohy:	D.1.3.2-b.11
Archivní číslo:	3317_01	Měřítko:	-
		DPS	Datum: 11/2019